



Instytut Techniki Budowlanej

Badania naukowe | Prace rozwojowe | Akredytowany Zespół Laboratoriów |
Jednostka notyfikowana nr 1488 | Członek EOTA | Certyfikowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 27001

KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych 01047/18/Z00NZP

Nr umowy: 01047/18/Z00NZP

Przedmiot klasyfikacji: Folia z PVC
Grubość folii: 0,15 ÷ 2,00 mm.
Gramatura folii: 180 ÷ 2500 g/m² ± 10 %.

Klasyfikacja ogniowa: Wyrób, klasyfikuje się jako **nie zapalny**

Podstawa klasyfikacji: UA GS VII. 16/2002, PN-EN ISO 6940 i PN-EN ISO 6941.
Badanie stopnia palności wyrobów elastycznych.
Raport z badań LZP01-01047/18/Z00NZP, LZP02-01047/18/Z00NZP.

Termin ważności: 20.05.2021

Załączniki: –

Data: 04.04.2018

Opracowanie: Mariusz Żołnik

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Badań Ogniowych

dr inż. Bartłomiej Papis

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.